

检测报告

报告编号 A2240809834178C-3

第 1 页 共 5 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 焚烧炉废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256C6768

报告说明

报告编号 A2240809834178C-3

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

签 发：

刘媛

采 样 人 员： 凌毅哲、王铮

签发人姓名：

刘媛

审 核：

郁丽华

签 发 日 期：

2026/06/04

检测结果

报告编号 A2240809834178C-3

第 3 页 共 5 页

附：检测布点图



说明：◎焚烧炉废气采样点

检测结果

报告编号 A2240809834178C-3

第 4 页 共 5 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	焚烧炉废气			
采样点位名称	1#焚烧炉			
采样日期	2026-05-25	检测日期	2026-05-25	
排气筒高度/m	80	样品状态	完好	
检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUS31749008	含氧量	第 1 次	含氧量%	9.7
SUS31749009		第 2 次	含氧量%	9.4
SUS31749010		第 3 次	含氧量%	9.6
SUS31749011		第 4 次	含氧量%	9.3
SUS31749008/009 /010/011		平均值	含氧量%	9.5
SUS31749021	流量	第 1 次	流量 m³/h	78146
SUS31749022		第 2 次	流量 m³/h	74050
SUS31749023		第 3 次	流量 m³/h	75292
SUS31749021/022 /023		平均值	流量 m³/h	75829
备注: 含氧量、流量为现场检测。				

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
焚烧炉废气	流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单 (生态环境部公告 2017 年第 87 号)	/	阻容法烟气含湿量多功能检测器 崂应 1062E 型 TTE20243865, 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (A-23 款) / TTE202627842
	含氧量		/	

报告结束

附录

报告编号 A2240809834178C-3

第 5 页 共 5 页

附录：焚烧炉废气烟气参数

检测点:1#焚烧炉						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	截面 m²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m³/h
SUS31749008	142.9	14.9	2.8000	23.9	9.7	74050
SUS31749009	142.9	14.9	2.8000	23.9	9.4	74050
SUS31749010	142.9	14.9	2.8000	23.9	9.6	74050
SUS31749011	142.9	14.9	2.8000	23.9	9.3	74050
SUS31749021	140.7	14.8	2.8000	19.6	10.8	78146
SUS31749022	142.9	14.9	2.8000	23.9	9.3	74050
SUS31749023	143.6	14.8	2.8000	21.9	9.5	75292

附录结束