



检测报告

报告编号 A2240809834179C-1

第 1 页 共 10 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 焚烧炉废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256562AB

报告说明

报告编号 A2240809834179C-1

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：凌毅哲、王铮

签发：戈晓帆

编制：黄洋

签发人姓名：戈晓帆

审核：郝丽华

签发日期：2026/06/03

检测结果

报告编号 A2240809834179C-1

第 3 页 共 10 页

附：检测布点图



说明：◎焚烧炉废气采样点

检测结果

报告编号 A2240809834179C-1 第 4 页 共 10 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	焚烧炉废气			
采样点位名称	1#焚烧炉			
采样日期	2026-05-26	检测日期	2026-05-26~2026-05-29	
排气筒高度/m	80	样品状态	完好	
检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUS31753010	排气温度	第 1 次	排气温度℃	145.2
SUS31753011		第 2 次	排气温度℃	143.5
SUS31753012		第 3 次	排气温度℃	147.8
SUS31753013		第 4 次	排气温度℃	141.8
SUS31753014		第 5 次	排气温度℃	142.8
SUS31753010/011 /012/013/014		平均值	排气温度℃	144.2
SUS31753024	湿度	第 1 次	湿度%	22.8
SUS31753025		第 2 次	湿度%	21.4
SUS31753026		第 3 次	湿度%	21.8
SUS31753027		第 4 次	湿度%	25.2
SUS31753028		第 5 次	湿度%	23.9
SUS31753024/025 /026/027/028		平均值	湿度%	23.3
SUS31753010	排气流速	第 1 次	排气流速 m/s	12.8
SUS31753011		第 2 次	排气流速 m/s	12.8
SUS31753012		第 3 次	排气流速 m/s	13.5
SUS31753013		第 4 次	排气流速 m/s	12.8
SUS31753014		第 5 次	排气流速 m/s	12.8
SUS31753010/011 /012/013/014		平均值	排气流速 m/s	12.9

检测结果

报告编号 A2240809834179C-1

第 5 页 共 10 页

续上表

检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUS31753029	低浓度颗粒物	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	1.3
			排放速率 kg/h	8.32×10 ⁻²
SUS31753030		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753031		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	1.6
			排放速率 kg/h	0.109
SUS31753032		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	1.3
			排放速率 kg/h	8.12×10 ⁻²
SUS31753033		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	1.1
			排放速率 kg/h	6.99×10 ⁻²
SUS31753029/030/ 031/032/033		平均值	实测浓度 mg/m ³	1.2
			排放速率 kg/h	6.87×10 ⁻²
SUS31753001	二氧化硫	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753002		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753003		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753004		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753005		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753006		第 6 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753007		第 7 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753008		第 8 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753009		第 9 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753001/002/ 003/004/005/006/0 07/008/009		平均值	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/

检测结果

报告编号 A2240809834179C-1

第 6 页 共 10 页

续上表

检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUS31753001	氮氧化物	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	133
			排放速率 kg/h	8.51
SUS31753002		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	73
			排放速率 kg/h	4.67
SUS31753003		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	59
			排放速率 kg/h	3.78
SUS31753004		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	66
			排放速率 kg/h	4.22
SUS31753005		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	66
			排放速率 kg/h	4.22
SUS31753006		第 6 次	实测浓度 mg/m ³	45
			排放速率 kg/h	2.94
SUS31753007		第 7 次	实测浓度 mg/m ³	52
			排放速率 kg/h	3.40
SUS31753008		第 8 次	实测浓度 mg/m ³	43
			排放速率 kg/h	2.81
SUS31753009		第 9 次	实测浓度 mg/m ³	47
			排放速率 kg/h	3.07
SUS31753001/002/ 003/004/005/006/0 07/008/009		平均值	实测浓度 mg/m ³	65
			排放速率 kg/h	4.18

检测结果

报告编号 A2240809834179C-1

第 7 页 共 10 页

续上表

检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUS31753001	一氧化碳	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	4
			排放速率 kg/h	0.256
SUS31753002		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753003		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753004		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753005		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753006		第 6 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753007		第 7 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753008		第 8 次	实测浓度 mg/m ³	3
			排放速率 kg/h	0.196
SUS31753009		第 9 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753001/002/003/004/005/006/007/008/009		平均值	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/

检测结果

报告编号 A2240809834179C-1

第 8 页 共 10 页

续上表

检测结果:				
样品编号		检测项目		结果
SUS31753015		第 1 次	实测浓度 mg/m ³	4.64
			排放速率 kg/h	0.297
SUS31753016		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	6.65
			排放速率 kg/h	0.426
SUS31753017		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	3.57
			排放速率 kg/h	0.228
SUS31753018		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	2.79
			排放速率 kg/h	0.182
SUS31753019		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	1.14
			排放速率 kg/h	7.46×10 ⁻²
SUS31753020		第 6 次	实测浓度 mg/m ³	1.79
			排放速率 kg/h	0.117
SUS31753021		第 7 次	实测浓度 mg/m ³	1.57
			排放速率 kg/h	0.107
SUS31753022		第 8 次	实测浓度 mg/m ³	2.21
			排放速率 kg/h	0.150
SUS31753023		第 9 次	实测浓度 mg/m ³	1.54
			排放速率 kg/h	0.105
SUS31753015/016 /017/018/019/020/ 021/022/023		平均值	实测浓度 mg/m ³	2.88
			排放速率 kg/h	0.187
备注:				
1.一氧化碳、二氧化硫、排气流速、排气温度、氮氧化物、湿度为现场检测。				
2."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。				

检测结果

报告编号 A2240809834179C-1 第 9 页 共 10 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
焚烧炉废气	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的 测定 定电位电解法 HJ 973-2018	3mg/m ³	阻容法烟气含湿量多功能检 测器 崂应 1062E 型 TTE20243865, 低浓度自动烟 尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (A-23 款) / TTE202627842
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的 测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³	
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒 物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	恒温恒湿称量设备 WZZ-M TTF20191083
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的 测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	阻容法烟气含湿量多功能检 测器 崂应 1062E 型 TTE20243865, 低浓度自动烟 尘烟气综合测试仪 ZR-3260E 型 (A-23 款) / TTE202627842
	湿度	固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	/	
	排气流速	固定污染源排气中颗粒物测 定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单 (生态环境部公告 2017 年第 87 号)	/	
	排气温度		/	
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³	离子色谱仪 (IC) CIC-D120+ TTE202527444

报告结束

附录

报告编号 A2240809834179C-1

第 10 页 共 10 页

附录：焚烧炉废气烟气参数

检测点:1#焚烧炉						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	截面 m²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m³/h
SUS31753001	145.2	12.8	2.8000	22.8	9.6	63986
SUS31753002	145.2	12.8	2.8000	22.8	10.6	63986
SUS31753003	145.2	12.8	2.8000	22.8	10.6	63986
SUS31753004	145.2	12.8	2.8000	22.8	10.4	63986
SUS31753005	145.2	12.8	2.8000	22.8	11.1	63986
SUS31753006	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.6	65406
SUS31753007	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.9	65406
SUS31753008	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.7	65406
SUS31753009	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.3	65406
SUS31753010	145.2	12.8	2.8000	22.8	11.1	63986
SUS31753011	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.3	65406
SUS31753012	147.8	13.5	2.8000	21.8	9.8	67937
SUS31753013	141.8	12.8	2.8000	25.2	9.6	62498
SUS31753014	142.8	12.8	2.8000	23.9	11.7	63502
SUS31753015	145.2	12.8	2.8000	22.8	11.1	63986
SUS31753016	145.2	12.8	2.8000	22.8	11.1	63986
SUS31753017	145.2	12.8	2.8000	22.8	11.1	63986
SUS31753018	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.3	65406
SUS31753019	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.3	65406
SUS31753020	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.3	65406
SUS31753021	147.8	13.5	2.8000	21.8	9.8	67937
SUS31753022	147.8	13.5	2.8000	21.8	9.8	67937
SUS31753023	147.8	13.5	2.8000	21.8	9.8	67937
SUS31753024	145.2	12.8	2.8000	22.8	11.1	63986
SUS31753025	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.3	65406
SUS31753026	147.8	13.5	2.8000	21.8	9.8	67937
SUS31753027	141.8	12.8	2.8000	25.2	9.6	62498
SUS31753028	142.8	12.8	2.8000	23.9	11.7	63502
SUS31753029	145.2	12.8	2.8000	22.8	11.1	63986
SUS31753030	143.5	12.8	2.8000	21.4	10.3	65406
SUS31753031	147.8	13.5	2.8000	21.8	9.8	67937
SUS31753032	141.8	12.8	2.8000	25.2	9.6	62498
SUS31753033	142.8	12.8	2.8000	23.9	11.7	63502

附录结束