



检测报告

报告编号 A2240809834179C-3

第 1 页 共 10 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 焚烧炉废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256562AB

报告说明

报告编号 A2240809834179C-3

第 2 页 共 10 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

采样人员：程凯伦、李志顺

签发：戈晓帆

编制：黄洋

签发人姓名：戈晓帆

审核：郝丽华


签发日期：2026/06/03

检测结果

报告编号 A2240809834179C-3

第 3 页 共 10 页

附：检测布点图



说明：◎焚烧炉废气采样点

检测结果

报告编号 A2240809834179C-3 第 4 页 共 10 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	焚烧炉废气			
采样点位名称	2#焚烧炉			
采样日期	2026-05-26	检测日期	2026-05-26~2026-05-29	
排气筒高度/m	80	样品状态	完好	
检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUS31753043	排气温度	第 1 次	排气温度℃	133.5
SUS31753044		第 2 次	排气温度℃	131.0
SUS31753045		第 3 次	排气温度℃	133.0
SUS31753046		第 4 次	排气温度℃	144.1
SUS31753047		第 5 次	排气温度℃	146.2
SUS31753043/044 /045/046/047		平均值	排气温度℃	137.6
SUS31753057	湿度	第 1 次	湿度%	26.4
SUS31753058		第 2 次	湿度%	26.1
SUS31753059		第 3 次	湿度%	27.1
SUS31753060		第 4 次	湿度%	26.0
SUS31753061		第 5 次	湿度%	25.2
SUS31753057/058 /059/060/061		平均值	湿度%	26.2
SUS31753043	排气流速	第 1 次	排气流速 m/s	10.8
SUS31753044		第 2 次	排气流速 m/s	11.3
SUS31753045		第 3 次	排气流速 m/s	11.6
SUS31753046		第 4 次	排气流速 m/s	12.7
SUS31753047		第 5 次	排气流速 m/s	12.8
SUS31753043/044 /045/046/047		平均值	排气流速 m/s	11.8

检测结果

报告编号 A2240809834179C-3

第 5 页 共 10 页

续上表

检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUS31753062	低浓度颗粒物	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	2.3
			排放速率 kg/h	0.122
SUS31753063		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753064		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	1.0
			排放速率 kg/h	5.64×10 ⁻²
SUS31753065		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	1.0
			排放速率 kg/h	6.10×10 ⁻²
SUS31753066		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	2.6
			排放速率 kg/h	0.161
SUS31753062/063/ 064/065/066		平均值	实测浓度 mg/m ³	1.5
			排放速率 kg/h	8.01×10 ⁻²
SUS31753034	二氧化硫	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753035		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753036		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753037		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753038		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753039		第 6 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753040		第 7 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753041		第 8 次	实测浓度 mg/m ³	8
			排放速率 kg/h	0.451
SUS31753042		第 9 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753034/035/ 036/037/038/039/0 40/041/042		平均值	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/

检测结果

报告编号 A2240809834179C-3

第 6 页 共 10 页

续上表

检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUS31753034	氮氧化物	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	88
			排放速率 kg/h	4.66
SUS31753035		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	73
			排放速率 kg/h	3.86
SUS31753036		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	77
			排放速率 kg/h	4.31
SUS31753037		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	76
			排放速率 kg/h	4.25
SUS31753038		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	58
			排放速率 kg/h	3.25
SUS31753039		第 6 次	实测浓度 mg/m ³	59
			排放速率 kg/h	3.30
SUS31753040		第 7 次	实测浓度 mg/m ³	61
			排放速率 kg/h	3.44
SUS31753041		第 8 次	实测浓度 mg/m ³	51
			排放速率 kg/h	2.88
SUS31753042		第 9 次	实测浓度 mg/m ³	81
			排放速率 kg/h	4.57
SUS31753034/035/ 036/037/038/039/0 40/041/042		平均值	实测浓度 mg/m ³	69
			排放速率 kg/h	3.84

检测结果

报告编号 A2240809834179C-3

第 7 页 共 10 页

续上表

检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUS31753034	一氧化碳	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753035		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753036		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753037		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753038		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	5
			排放速率 kg/h	0.280
SUS31753039		第 6 次	实测浓度 mg/m ³	5
			排放速率 kg/h	0.280
SUS31753040		第 7 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753041		第 8 次	实测浓度 mg/m ³	52
			排放速率 kg/h	2.93
SUS31753042		第 9 次	实测浓度 mg/m ³	ND
			排放速率 kg/h	/
SUS31753034/035/ 036/037/038/039/0 40/041/042		平均值	实测浓度 mg/m ³	8
			排放速率 kg/h	0.388

检测结果

报告编号 A2240809834179C-3

第 8 页 共 10 页

续上表

检测结果:					
样品编号	检测项目			结果	
SUS31753048	氯化氢	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	0.68	
			排放速率 kg/h	3.60×10 ⁻²	
SUS31753049		第 2 次	实测浓度 mg/m ³	0.68	
			排放速率 kg/h	3.60×10 ⁻²	
SUS31753050		第 3 次	实测浓度 mg/m ³	0.70	
			排放速率 kg/h	3.71×10 ⁻²	
SUS31753051		第 4 次	实测浓度 mg/m ³	3.76	
			排放速率 kg/h	0.210	
SUS31753052		第 5 次	实测浓度 mg/m ³	2.64	
			排放速率 kg/h	0.148	
SUS31753053		第 6 次	实测浓度 mg/m ³	17.9	
			排放速率 kg/h	1.00	
SUS31753054		第 7 次	实测浓度 mg/m ³	2.54	
			排放速率 kg/h	0.143	
SUS31753055		第 8 次	实测浓度 mg/m ³	1.07	
			排放速率 kg/h	6.03×10 ⁻²	
SUS31753056		第 9 次	实测浓度 mg/m ³	0.76	
			排放速率 kg/h	4.29×10 ⁻²	
SUS31753048/049/ 050/051/052/053/0 54/055/056		平均值	实测浓度 mg/m ³	3.41	
			排放速率 kg/h	0.190	
备注:					
1.一氧化碳、二氧化硫、排气流速、排气温度、氮氧化物、湿度为现场检测。					
2."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。					

检测结果

报告编号 A2240809834179C-3 第 9 页 共 10 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
焚烧炉废气	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的 测定 定电位电解法 HJ 973-2018	3mg/m ³	大流量低浓度烟尘气测试仪 崂应 3012H-D 型 (21 款) TTE20224565, 阻容法烟气含 湿量多功能检测器 崂应 1062E 型 TTE20243878
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的 测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³	
	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒 物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	恒温恒湿称量设备 WZZ-M TTF20191083
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的 测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	大流量低浓度烟尘气测试仪 崂应 3012H-D 型 (21 款) TTE20224565, 阻容法烟气含 湿量多功能检测器 崂应 1062E 型 TTE20243878
	湿度	固定污染源废气 湿度的测定 阻容法 T/SSESB000001-2020	/	
	排气流速	固定污染源排气中颗粒物测 定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单 (生态环境部公告 2017 年第 87 号)	/	
	排气温度		/	
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测 定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³	离子色谱仪 (IC) CIC-D120+ TTE202527444

报告结束

附录

报告编号 A2240809834179C-3

第 10 页 共 10 页

附录：焚烧炉废气烟气参数

检测点:2#焚烧炉

样品编号	烟温℃	流速 m/s	截面 m ²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m ³ /h
SUS31753034	133.5	10.8	2.8000	26.4	10.00	52941
SUS31753035	133.5	10.8	2.8000	26.4	9.68	52941
SUS31753036	131.0	11.3	2.8000	26.1	9.89	55962
SUS31753037	131.0	11.3	2.8000	26.1	10.99	55962
SUS31753038	131.0	11.3	2.8000	26.1	10.48	55962
SUS31753039	131.0	11.3	2.8000	26.1	10.85	55962
SUS31753040	133.0	11.6	2.8000	27.1	9.33	56391
SUS31753041	133.0	11.6	2.8000	27.1	9.14	56391
SUS31753042	133.0	11.6	2.8000	27.1	9.84	56391
SUS31753043	133.5	10.8	2.8000	26.4	9.68	52941
SUS31753044	131.0	11.3	2.8000	26.1	10.85	55962
SUS31753045	133.0	11.6	2.8000	27.1	9.84	56391
SUS31753046	144.1	12.7	2.8000	26.0	11.02	61003
SUS31753047	146.2	12.8	2.8000	25.2	11.98	61843
SUS31753048	133.5	10.8	2.8000	26.4	9.68	52941
SUS31753049	133.5	10.8	2.8000	26.4	9.68	52941
SUS31753050	133.5	10.8	2.8000	26.4	9.68	52941
SUS31753051	131.0	11.3	2.8000	26.1	10.85	55962
SUS31753052	131.0	11.3	2.8000	26.1	10.85	55962
SUS31753053	131.0	11.3	2.8000	26.1	10.85	55962
SUS31753054	133.0	11.6	2.8000	27.1	9.84	56391
SUS31753055	133.0	11.6	2.8000	27.1	9.84	56391
SUS31753056	133.0	11.6	2.8000	27.1	9.84	56391
SUS31753057	133.5	10.8	2.8000	26.4	9.68	52941
SUS31753058	131.0	11.3	2.8000	26.1	10.85	55962
SUS31753059	133.0	11.6	2.8000	27.1	9.84	56391
SUS31753060	144.1	12.7	2.8000	26.0	11.02	61003
SUS31753061	146.2	12.8	2.8000	25.2	11.98	61843
SUS31753062	133.5	10.8	2.8000	26.4	9.68	52941
SUS31753063	131.0	11.3	2.8000	26.1	10.85	55962
SUS31753064	133.0	11.6	2.8000	27.1	9.84	56391
SUS31753065	144.1	12.7	2.8000	26.0	11.02	61003
SUS31753066	146.2	12.8	2.8000	25.2	11.98	61843

附录结束