博白绿色动力再生能源有限公司
危险废物信息公开表
2026 年第 3 季度

企业名称	主要产品	产生危险废物种类及编号	危险废物实际产生量（吨）	实际利用处置量（吨）	利用处置去向	本季度末仓库贮存量（吨）	备注
博白绿色动力再生能源有限公司	发电量 2987.7 万 kw.h	生活垃圾焚烧飞灰（HW18）（772-002-18）	1529.723	1504.277	博白县生活垃圾无害化填埋场	574.007	上季度末储存量为 548.561 吨
		废机油（HW08 ）（900-249-08）	0	0	广西安达能环保科技有限公司	0	上季度末储存量为 0 吨
		旧布袋（HW49）（900-041-49）	0	0		0	上季度末储存量为 0 吨
		废活性炭（HW49）（ 900-039-49）	0	0		0	上季度末储存量为 0 吨
		废桶（HW49）（ 900-041-49）	0	0		0	上季度末储存量为 0 吨
		化验室废液（HW49）（ 900-047-49）	0	0		0	上季度末储存量为 0 吨
		废反渗透膜（HW49）（ 900-041-49）	0	0		0	上季度末储存量为 0 吨

说明：上季度末危废贮存量+本季度危废产生量=本季度实际处置量+本季度末危废贮存量

博白绿色动力再生能源有限公司
垃圾焚烧螯合飞灰含水率及重金属浸出毒性监测数据汇总表
2026 年第 3 季度

检测时间 \ 标准值	检测因子												
	含水率	汞	铜	锌	铅	镉	铍	钡	镍	砷	铬	六价铬	硒
	＜30	0.05	40	100	0.25	0.15	0.02	25	0.5	0.3	4.5	1.5	0.1
单位	%	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026 年 7 月 1 日	17.2	0.00040	0.0863	0.0421	ND	ND	ND	0.0868	0.224	0.0036	0.093	0.005	0.0152
2026 年 7 月 2 日	17.9	0.00021	0.0515	0.0712	ND	ND	ND	0.0632	0.15	0.0062	0.0714	0.004	0.0079
2026 年 7 月 3 日	17.5	0.00048	0.0931	0.0340	ND	ND	ND	0.101	0.317	0.0034	0.102	0.006	0.0123
2026 年 7 月 4 日	15.7	0.00019	0.0544	0.0745	ND	ND	ND	0.0941	0.18	0.0014	0.0859	0.004	0.0176
2026 年 7 月 5 日	15.7	0.00023	0.0582	0.0711	ND	ND	ND	0.0876	0.173	0.0029	0.0876	ND	0.0153
2026 年 7 月 6 日	15.9	0.00016	0.0780	0.0658	ND	ND	ND	0.0988	0.191	0.0022	0.104	0.008	0.0148
2026 年 7 月 7 日	16.3	0.00017	0.0674	0.0590	ND	ND	ND	0.0948	0.184	0.0036	0.104	0.008	0.0145
2026 年 7 月 8 日	14.9	0.00043	0.0789	0.0660	ND	ND	ND	0.178	0.182	0.0031	0.109	0.005	0.0157
2026 年 7 月 9 日	15.8	0.00029	0.103	0.0905	ND	ND	ND	0.157	0.266	0.0069	0.151	0.006	0.0337
2026 年 7 月 10 日	1.6	ND	0.0026	ND	0.0044	0.0027	ND	0.005	ND	ND	ND	0.024	ND
2026 年 7 月 12 日	15.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0068	ND	ND	0.002	0.009	ND
2026 年 7 月 13 日	2.4	ND	0.0041	ND	0.0044	0.002	ND	0.0054	ND	ND	ND	0.050	ND
2026 年 7 月 14 日	15.6	ND	ND	ND	0.0052	ND	ND	0.002	ND	ND	ND	0.012	ND
2026 年 7 月 15 日	3.0	ND	ND	ND	ND	0.0021	ND	0.0021	ND	ND	ND	0.006	ND

检测时间 \ 标准值	检测因子												
	含水率	汞	铜	锌	铅	镉	铍	钡	镍	砷	铬	六价铬	硒
	＜30	0.05	40	100	0.25	0.15	0.02	25	0.5	0.3	4.5	1.5	0.1
单位	%	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026 年 7 月 16 日	15.6	ND	0.0321	ND	ND	ND	ND	0.119	0.117	0.0051	0.128	ND	0.0396
2026 年 7 月 17 日	2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
2026 年 7 月 18 日	13.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00723	0.0446	0.0036	0.0444	0.044	0.0061
2026 年 7 月 19 日	12.9	0.00009	ND	ND	ND	ND	ND	0.0311	0.0274	0.0013	0.017	0.033	0.0034
2026 年 7 月 20 日	14	0.00013	ND	ND	ND	ND	ND	0.0442	0.0465	0.0021	0.029	ND	0.0027
2026 年 7 月 21 日	13.5	0.00017	ND	ND	ND	ND	ND	0.0331	0.0363	0.0089	0.0208	0.039	0.0028
2026 年 7 月 22 日	20.4	ND	0.0055	ND	ND	0.0031	ND	0.0204	ND	0.0056	0.0028	0.004	0.0021
2026 年 7 月 23 日	12.1	0.00011	ND	ND	ND	ND	ND	0.0342	0.0452	0.0028	0.023	0.06	0.0022
2026 年 7 月 24 日	14	0.00010	ND	ND	ND	ND	ND	0.0269	0.0364	0.0013	0.0185	ND	0.0024
2026 年 7 月 25 日	13.7	0.00097	0.0198	0.0251	ND	ND	ND	0.0269	0.00998	0.0186	0.0174	0.02	0.0106
2026 年 7 月 27 日	14.3	0.00023	0.0179	0.0255	ND	ND	ND	0.0284	0.0148	0.0246	0.0178	0.021	0.0084
2026 年 7 月 28 日	5.1	0.00012	0.0529	0.0189	0.26	ND	ND	0.177	0.135	0.0065	0.0629	ND	0.0139
2026 年 7 月 29 日	12.8	0.00041	0.0137	0.0225	ND	ND	ND	0.0205	0.011	0.0246	0.0133	0.03	0.0061
2026 年 7 月 30 日	14	0.00024	0.0195	0.0263	ND	ND	ND	0.0318	0.0228	0.0269	0.0234	0.031	0.0089
2026 年 7 月 31 日	13.6	0.00015	0.0173	0.0232	ND	ND	ND	0.0220	0.0172	0.0257	0.0161	0.031	0.0082
2026 年 8 月 1 日	15.6	0.00016	0.0088	0.0131	ND	ND	ND	0.0761	0.0493	0.0023	0.044	0.03	0.0065
2026 年 8 月 2 日	15.2	0.00008	0.0094	0.0136	ND	ND	ND	0.0864	0.0515	0.0016	0.0436	0.038	0.0026
2026 年 8 月 3 日	14.8	0.00034	0.0103	ND	ND	ND	ND	0.089	0.0697	0.0025	0.0446	0.025	0.0189
2026 年 8 月 4 日	15.4	0.00065	0.0116	ND	ND	ND	ND	0.0835	0.0754	0.0020	0.0446	0.016	0.008

检测时间 \ 标准值	检测因子												
	含水率	汞	铜	锌	铅	镉	铍	钡	镍	砷	铬	六价铬	硒
	＜30	0.05	40	100	0.25	0.15	0.02	25	0.5	0.3	4.5	1.5	0.1
单位	%	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026 年 8 月 5 日	14.2	0.00054	0.0114	0.0153	ND	ND	ND	0.129	0.0807	0.0025	0.0528	0.017	0.0073
2026 年 8 月 6 日	14.9	0.00056	0.0112	ND	ND	ND	ND	0.0922	0.0736	0.0021	0.0428	0.029	0.005
2026 年 8 月 7 日	15.5	0.00062	0.0109	0.0109	ND	ND	ND	0.108	0.0817	0.0022	0.0388	0.018	0.0053
2026 年 8 月 8 日	16.2	0.00025	0.0068	ND	ND	ND	ND	0.187	0.0513	0.0011	0.0769	0.025	0.0141
2026 年 8 月 9 日	15.4	0.00017	0.008	ND	ND	ND	ND	0.0977	0.0487	ND	0.0502	0.037	0.0141
2026 年 8 月 10 日	15.2	0.00017	0.0121	0.0117	ND	ND	ND	0.11	0.09	0.0028	0.0437	0.014	0.0051
2026 年 8 月 11 日	16	0.00012	0.0069	ND	ND	ND	ND	0.155	0.0453	0.0021	0.0540	0.012	0.0103
2026 年 8 月 12 日	17.2	0.00011	0.0077	ND	ND	ND	ND	0.128	0.0554	ND	0.0864	0.019	0.0083
2026 年 8 月 13 日	15.3	0.00020	0.0068	ND	ND	ND	ND	0.23	0.0511	ND	0.0677	0.013	0.0090
2026 年 8 月 14 日	16.4	0.00009	0.008	ND	ND	ND	ND	0.113	0.0632	0.0014	0.0961	0.022	0.0081
2026 年 8 月 15 日	16.2	0.00023	0.0077	ND	ND	ND	ND	0.104	0.0628	ND	0.0694	0.032	0.0086
2026 年 8 月 16 日	15.8	0.00012	0.0066	ND	ND	ND	ND	0.334	0.0570	ND	0.0805	0.013	0.0076
2026 年 8 月 17 日	15.8	0.00008	0.0063	ND	ND	ND	ND	0.42	0.0582	0.0035	0.0863	0.015	0.0076
2026 年 8 月 18 日	16.9	0.00073	0.0051	ND	ND	ND	ND	0.0817	0.0223	ND	0.0328	0.007	0.0031
2026 年 8 月 19 日	17.1	0.00075	0.0035	ND	ND	ND	ND	0.0633	0.0196	0.0057	0.0266	0.007	0.0031
2026 年 8 月 20 日	13.7	0.00075	0.0060	ND	ND	ND	ND	0.0813	0.0437	ND	0.0279	0.048	0.0082
2026 年 8 月 21 日	17.3	0.00060	0.0046	ND	ND	ND	ND	0.0928	0.0274	0.0087	0.0379	ND	0.0044
2026 年 8 月 22 日	14.5	0.00069	ND	ND	ND	ND	ND	0.247	ND	ND	0.0608	0.037	0.0054
2026 年 8 月 23 日	15	0.00067	ND	ND	ND	ND	ND	0.0263	ND	0.0018	0.065	0.037	0.007

标准值 / 检测时间	检测因子												
	含水率	汞	铜	锌	铅	镉	铍	钡	镍	砷	铬	六价铬	硒
	＜30	0.05	40	100	0.25	0.15	0.02	25	0.5	0.3	4.5	1.5	0.1
单位	%	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026 年 8 月 24 日	14.6	0.00071	ND	ND	ND	0.0013	ND	0.262	ND	ND	0.0618	0.04	0.0034
2026 年 8 月 26 日	14.2	0.00076	ND	ND	ND	ND	ND	0.262	ND	ND	0.0636	0.026	0.0033
2026 年 8 月 27 日	15.2	0.00077	ND	ND	ND	ND	ND	0.242	ND	ND	0.0563	0.036	0.0045
2026 年 8 月 28 日	14.3	0.00037	ND	ND	ND	ND	ND	0.249	ND	0.0012	0.0632	0.028	0.0052
2026 年 8 月 29 日	12.3	0.00022	ND	ND	ND	ND	ND	0.0892	ND	ND	0.0463	0.019	0.0013
2026 年 8 月 30 日	12.4	0.00019	ND	ND	ND	ND	ND	0.327	ND	ND	0.0511	0.044	0.0029
2026 年 8 月 31 日	12.4	0.00070	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND	ND	0.0516	0.68	ND
2026 年 9 月 1 日	12.4	0.00032	0.0032	ND	ND	ND	ND	0.0407	0.0177	ND	0.0309	0.010	0.002
2026 年 9 月 2 日	12.7	0.00021	ND	ND	ND	ND	ND	0.095	ND	ND	0.0458	0.034	0.0025
2026 年 9 月 3 日	11.9	0.00030	ND	ND	ND	ND	ND	0.0945	ND	ND	0.0435	0.017	0.0028
2026 年 9 月 5 日	14.1	0.00011	ND	ND	ND	ND	ND	0.0882	ND	0.0011	0.0434	0.041	0.0039
2026 年 9 月 6 日	14.5	0.00012	ND	ND	ND	ND	ND	0.224	0.0047	ND	0.0318	0.041	ND
2026 年 9 月 7 日	14.3	0.00034	ND	ND	ND	ND	ND	0.109	ND	ND	0.0384	0.009	0.0036
2026 年 9 月 8 日	13.8	0.00019	ND	ND	ND	ND	ND	0.102	0.0042	ND	0.0455	0.033	0.0034
2026 年 9 月 9 日	14.4	0.00029	ND	ND	ND	ND	ND	0.154	0.0044	0.0013	0.044	0.025	0.0024
2026 年 9 月 11 日	15.3	0.00007	0.0628	ND	ND	ND	ND	0.13	0.0275	0.0064	0.0772	0.007	0.0255
2026 年 9 月 12 日	16.3	0.00012	0.0034	ND	ND	ND	ND	0.0418	0.0191	ND	0.0291	0.043	0.0037
2026 年 9 月 13 日	14.9	0.00007	0.0387	ND	ND	ND	ND	0.142	0.0344	0.0053	0.0744	0.012	0.0208
2026 年 9 月 14 日	16.7	0.00025	0.004	ND	ND	ND	ND	0.0469	0.0238	0.0011	0.0302	0.039	0.0036

标准值 / 检测时间	检测因子												
	含水率	汞	铜	锌	铅	镉	铍	钡	镍	砷	铬	六价铬	硒
	＜30	0.05	40	100	0.25	0.15	0.02	25	0.5	0.3	4.5	1.5	0.1
单位	%	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2026 年 9 月 15 日	14.7	0.00011	0.0441	ND	ND	ND	ND	0.114	0.0355	0.005	0.0711	0.014	0.0217
2026 年 9 月 16 日	15	0.00010	0.0482	ND	ND	ND	ND	0.108	0.0207	0.0034	0.0634	0.013	0.0221
2026 年 9 月 17 日	14.6	0.00011	0.0506	ND	ND	ND	ND	0.115	0.0208	0.0021	0.0630	0.009	0.0209
2026 年 9 月 18 日	14.8	0.00010	0.0383	ND	ND	ND	ND	0.103	0.0346	0.0053	0.0717	0.016	0.0125

注：本表检测数据为委托广西南环检测科技有限公司检测数据，“ND”为未检出。7 月 26 日、8 月 25 日、9 月 4 日、10 日未产生螯合飞灰，故未检测。9 月 19 日-30 日已送检，结果未出。